



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, dnia 27 września 2019r.

WA.ZUZ.5.421.1.304.2019.AG

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren Łódź, ul. Tuwima 58, Rejon Energetyczny Łowicz, 99-400 Łowicz ul. Mostowa 30, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tadeusza Smulika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod korytem rzeki Pisia Zwierzyniec w km 3+419 linią kablową SN wykonaną kablem typu 3xXRUHAKXS 120x50 umieszczoną w rurze osłonowej typu AROT SRSR Ø 160 mm przewiertem sterowanym (bezwykopowo), na terenie działki o nr ew. 461/1 obręb Zielkowice, gm. Łowicz, powiat łowicki, woj. łódzkie, o charakterystyce przejścia:

- długość przejścia pod działką rzeki – 9 m,
- całkowita długość odcinka w rurze osłonowej – 13 m,
- rzędna dna rzeki w miejscu przekroczenia – 85,95 m n.p.m.,
- rzędna wierzchu rury osłonowej – 84,35 m n.p.m.,
- rodzaj przekroczenia – przewiert sterowany,
- współrzędne przejścia pod korytem rzeki Pisia Zwierzyniec:

Lp.	Punkt przejścia	Współrzędna X	Współrzędna Y
1	A	5772505,30	7429732,10
2	B	5772506,40	7429734,30
3	C	5772510,10	7429742,30
4	D	5772510,50	7429743,90

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurkiewicz